

Утверждаю
 Главный инженер
 ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго"
 А.Н. Корюкин

2010 год.

ПЛАН РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ РП (РТП) на 2011 год.

Наименование работ	Единица измерения	Кол-во обслуживаемых единиц	Периодичность	Годовой объем работ (ед.)	Норм. время (чел*ч)	Годовой объем работ (чел*час)	График проведения работ											
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1 Осмотр оборудования РП	РП	12	1 раз в 3мес.	48	2,9	139,2	3	8	1	3	8	1	3	8	1	3	8	1
2 Осмотр оборудования РТП	РТП	18	1 раз в 3мес.	70	3,79	265,3	7	5	5	7	5	6	7	5	6	6	5	6
3 Осмотр выключателей 6-10 кВ в КРУ	МВ	32	1 раз в год	32	1,3	41,6			13						19			
4 Осмотр силовых трансформаторов с отключением	Тр-ор	39	1 раз в год	29	3,39	98,31					4	10		4			6	
5 Осмотр ТСН с отключением	Тр-ор	6	1 раз в год	6	3,32	20,34					4						1	
6 Отбор проб масла из силовых трансформаторов и ТСН	Тр-ор	39	План	15	0,64	9,6					6	2	3	2			2	
7 Замер нагрузок и напряжений силовых трансформаторов и ТСН в однострановых РП (РТП) в период:	РП РТП	5	2 раза в год															
Максимальных нагрузок				1	1,723	1,723					1							
Минимальных нагрузок				9	1,203	10,827								5				
8 Замер в двухтрансформаторных РП (РТП) в период:	РП РТП	18	2 раза в год															
Максимальных нагрузок				16	1,883	30,128					16							
Минимальных нагрузок				20	1,363	27,26					2			18				
9 Внеочередной осмотр оборудования РП (весна)	РП	12	4 р в мес.	6	1,92	11,52					6							
10 Внеочередной осмотр оборудования РТП (весна)	РТП	17	4 р в мес.	15	2,74	41,1					15							
11 Внеочередной осмотр оборудования РП (зима)	РП	12	1 р в год	3	1,92	5,76												3
12 Внеочередной осмотр оборудования РТП (зима)	РТП	17	1 р в год	2	2,74	5,48												2
13 Замена разрядников бив	комн	5	1 р в 3года	1	7,35	7,35			1									
14 Осмотр устройств автоматического управления отоплением	Устр.	25	2 раза в год	50	1,86	93					25						25	
Объем работ, чел*час						893,50	35,33	81,539	46,1	134,35	73,11	60,82	57,49	87,539	50,34	102,95	42,15	36,88
Выборочно вскрытие (замена) контура	Конт.	30	1 раз в 12лет															
Капитальный ремонт	РП	30	1 раз в 6 лет	6	факт	-				РП29		РП19		РП4		РП40	РП25	
Реконструкция																		

Мастер сетевого района №1:

Д.А. Шалагин

Начальник сетевого района №1:

В.Н. Клюквин

Начальник ПТС:

А.В. Петухов