

ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»

(наименование организации)

Россия, 160014 г. Вологда, ул. Горького, д. 99

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

Место опубликования	Печатное издание (наименование, №, дата)	
	Наименование сайта/URL	
Дата опубликования		
Отчетный период		2012 г.

№ п/п	Месяц	Отключение		Включение		Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
		дата	время	дата	время		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Январь	13	17:01	13	19:55	Повреждение КЛ в г.Сокол ТП-7 - ТП-6	Ремонт кабеля, в/в испытание.
2	Январь	24	16:20	24	17:50	Повреждение КЛ в г.Сокол ТП-3 – ВЛ 6кВ Л1 строителями порта «Сокол»	Ремонт кабеля, в/в испытание.
3	Январь	25	20:15	25	20:15	Повреждение КЛ КТП-713 – КТП-619	Ремонт кабеля, в/в испытание.
4	Январь	31	22:59	31	23:52	Повреждение КЛ ПС «ТЭЦ» яч.115 – РП-3 Ф13 к.2	Ремонт кабеля, в/в испытание
5	Февраль	1	14:46	1	15:44	Повреждение КЛ ТП-522 - ТП-784	Ремонт кабеля, в/в испытание.
6	Февраль	2	19:40	2	20:43	Повреждение КЛ ТП-451 - ТП-452	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
7	Февраль	2	14:50	2		Повреждение КЛ РП-3 Ф-3 – РП-24 Ф-4 (по земле)	Ремонт кабеля, в/в испытание.
8	Февраль	5	15:17	5	16:00	В ТП-476 разорвало концевую воронку	Ремонт кабеля, в/в испытание.
9	Февраль	6	19:05	6	22:15	Повреждение КЛ ПС «Луговая» яч.23 – РП-19 Ф-	Ремонт кабеля, в/в испытание.

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

5 (по земле)							
10	Февраль	9	16:12	9	16:33	Повреждение КЛ ТП-784 – ТП-522	Ремонт кабеля, в/в испытание.
11	Февраль	21	10:34	21	11:43	Повреждение КЛ РП-26 Ф-13 – ТП-517	Ремонт кабеля, в/в испытание.
12	Февраль	28	14:10	28	14:54	Повреждение КЛ РП-21 Ф-8 – ТП-167	Ремонт кабеля, в/в испытание.
13	Февраль	30	1:04	28	1:40	Повреждение КЛ ТП-53 – ТП-364	Ремонта кабеля, в/в испытание.
14	Март	1	15:07	1	15:47	Повреждение КЛ ТП-23 – ТП-363	Ремонта кабеля, в/в испытание.
15	Март	7	14:33	7	15:30	Повреждение КЛ ПС «Восточная» яч.15 – РП-30 Ф-3	Ремонта кабеля, в/в испытание.
16	Март	26	21:25	26	23:15	Повреждение ВЛ ПС «Западная» – ЛЭП N18	Восстановление ЛЭП
17	Апрель	3	11:31	3	12:01	Повреждение КЛ ТП-32 – ТП-202	Ремонта кабеля, составлен акт, в/в испытание.
18	Апрель	8	23:48	9	01:08	Повреждение КЛ РП-5 Ф-29 – ТП-41	Ремонт кабеля, в/в испытания.
19	Апрель	8	4:00	19		В п.Устье-Кубенское повреждение КЛ ТП-12 – ТП-5	Ремонт кабеля, в/в испытание.
20	Апрель	9	13:03	9	16:33	Повреждение КЛ РП-7 Ф-12 – ТП-451	Ремонт кабеля, в/в испытание.
21	Апрель	9	13:03	9	16:33	Повреждение КЛ РП-7 Ф-11 – ТП-451	Ремонт кабеля, в/в испытание.
22	Апрель	9	13:35	9	13:50	Повреждение КЛ ТП-669 – ЛЭП N-36	Ремонт кабеля, в/в испытание.
23	Апрель	10	15:49	10	16:17	Повреждение КЛ ТП-301 – ТП-328	Ремонт кабеля, в/в испытание.
24	Апрель	11	9:23	11	10:11	Повреждение КЛ ПС «Центральная» яч.2 – РП-1 Ф-13 (при земляных работах)	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
25	Апрель	13	18:04	13	18:43	Повреждение КЛ ТП-4 – ТП-310	Ремонт кабеля, в/в испытание.
26	Апрель	13	20:27	13	22:08	Повреждение КЛ ПС «Центральная» яч.28 – ТП-11	Ремонт кабеля, в/в испытание.
27	Апрель	14	8:16	14	9:05	Повреждение КЛ ТП-23 – ТП-363 к.2	Ремонт кабеля, в/в испытание.
28	Апрель	14	21:25	14	22:44	Повреждение КЛ ТП-157 - ТП-224	Ремонт кабеля, в/в испытание.
29	Апрель	14	21:30	14		Повреждение КЛ ПС «ТЭЦ» яч.5 – РП-1 Ф-6	Ремонт кабеля, в/в испытание.
30	Апрель	17	21:05	17	23:25	В п. Молочное повреждение КЛ ТП-15 – ТП-6, ТП-9 – ТП-7, ТП-15 – ТП-9	Ремонт кабеля, в/в испытание.
31	Апрель	17	20:00	17	22:40	В г. Сокол повреждение КЛ РП-5 – ТП-47	Ремонт кабеля, в/в испытание.
32	Апрель	17	20:00	17	20:40	В г. Сокол повреждение КЛ РП-1 – ТП-94, движение грунта	Ремонт кабеля, в/в испытание.
33	Апрель	19	4:17	19	5:37	Повреждение КЛ ТП-304 – ТП-432	Ремонт кабеля, в/в испытание.
34	Апрель	21	6:49	21	7:37	Повреждение КЛ ТП-24 – ТП-25	Ремонт кабеля, в/в испытание.
35	Апрель	24	20:20	24	23:20	В г. Сокол повреждение КЛ ТП-69 – ТП-83, пробой в концевой разделке	Ремонт кабеля, концевой разделки, в/в испытание.
36	Апрель	25	22:46	25	23:40	Повреждение КЛ ТП-534 – ТП-533	Ремонт кабеля в/в испытание.
37	Апрель	26	19:16	26	20:10	Повреждение КЛ ПС «Восточная» - РП-31 Ф-8 (в муфте)	Ремонт кабеля, в/в испытание.

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

38	Апрель	27	8:41	27	9:41	Повреждение КЛ ТП-763 – ТП-93 при земляных работах	Ремонт кабеля, в/в испытание.
39	Апрель	27	10:45	27		Повреждение КЛ РП-6 Ф-3 – ТП-423 сторонней автотехникой при демонтаже забора	Ремонт кабеля, в/в испытание.
40	Май	5	18:32	5	19:20	В КТП-673 на ВН ЛЭП N37 попала кошка	Удаление животного
41	Май	5	20:40	5	21:00	Повреждение концевой муфты на опоре ВЛ 10кВ	Ремонт концевой муфты
42	Май	6	15:31	6	15:33	Повреждение КЛ РП-5 Ф-21 – ЦРП-«Аэропорт»	Ремонт кабеля, в/в испытание.
43	Май	6	1:10	6	3:01	Повреждение КЛ РП-3 Ф-7 – РП-20 Ф-12, ПС «ТЭЦ» яч.4 – РП-3 Ф-7	Ремонт кабеля, в/в испытание.
44	Май	7	6:30	7	7:06	Повреждение концевой воронки в РП-20 Ф-7	Ремонт концевой воронки, в/в испытание.
45	Май	11	10:22	11	11:57	РП-36 Ф-7 перегрузка по току	Включение фидера
46	Май	15	5:23	15	6:55	Перекрытие на Т-2 в ТП-475, попадание крысы	Удаление животного
47	Май	15	17:12	15		Повреждение КЛ РП-5 Ф-12 – ТП-408, ТП-408 – ТП-596	Ремонт кабеля, в/в испытание.
48	Май	17	9:19	17	10:54	Повреждение КЛ РП-14 Ф-6 – ТП-96	Ремонт кабеля, в/в испытание.
49	Май	17	17:20	17	18:24	Повреждение КЛ ТП-455 – Т-2	Ремонт кабеля, в/в испытание.
50	Май	17	14:20	17	14:50	Повреждение в г. Сокол КЛ РТП-7 – ТП-57 сторонней организацией	Ремонт кабеля, в/в испытание.
51	Май	18	3:12	18	4:30	Повреждение КЛ ТП-402 – ТП-259	Ремонт кабеля, в/в испытание.
52	Май	18	4:23	18	5:47	Повреждение КЛ РП-5 Ф-30 – КТП-784	Ремонт кабеля, в/в испытание.
53	Май	20	5:12	20		Повреждение ЛЭП N35	Восстановление ЛЭП
54	Май	24	10:01	24	16:41	Повреждение КЛ РП-5 Ф-6 – ТП-558	Ремонт кабеля, в/в испытание.
55	Май	24	13:06	24	16:11	Повреждение КЛ ТП-521 – ТП-522	Ремонт кабеля, в/в испытание.
56	Май	24	16:54	24	18:50	Повреждение КЛ ПС «Вологда Южная» яч.5 – РП-27 Ф-16	Ремонт кабеля, в/в испытание.
57	Май	26	19:56	26	20:25	Повреждение КЛ ТП-5 – ТП-222	Ремонт кабеля, в/в испытание.
58	Май	26	19:56	26	20:52	Повреждение КЛ ТП-406 – ТП-715	Ремонт кабеля, в/в испытание.
59	Май	28	13:45	28	15:01	Повреждение КЛ ТП-695 – ТП-271	
60	Май	28	13:45	28	14:35	Повреждение КЛ РП-31 Ф-7 – ТП-500 к.1	Ремонт кабеля, в/в испытание.
61	Май	28	14:58	28	16:29	Повреждение КЛ РП-13 Ф-8 – РП-21 Ф-2	
62	Май	29	6:41	29	8:57	Повреждение КЛ РП-7 Ф-7 – ТП-452	Ремонт кабеля, в/в испытание.
63	Май	31	17:40	31	17:41	РП-17 Ф-6 перегрузка по пусковому току	Включение фидера
64	Июнь	3	17:00	3	21:00	Пробой п. Устье-Кубенское в/в изолятора в КТП-4 в грозу	Замена изолятора
65	Июнь	4	15:30	4	17:05	Повреждение в г. Сокол КЛ Сух. ЦБК РУ-1 яч.14 – ВЛ 6кВ Л-3	
66	Июнь	4	19:00	4	19:30	Падение дерева в п. Устье-Кубенское на ВЛ 10	Убрано дерево

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

						кВ Ф «Коммунальный»	
67	Июнь	4	8:45	4		Повреждение КЛ ПС «Западная» яч.11 – РП-28 Ф-5 к.2	Ремонт кабеля, в/в испытание.
68	Июнь	4	13:47	4		Повреждение ЛЭП N 44 сторонними лицами (хищение)	Восстановление проводов ЛЭП
69	Июнь	4	6:12	4	7:07	Повреждение КЛ ТП-150 – ТП-575	Ремонт кабеля, в/в испытание.
70	Июнь	12	13:10	12	13:30	Повреждение в г. Сокол КЛ ТП-3 – ВЛ 6 кВ Л-1	Ремонт кабеля, в/в испытание.
71	Июнь	12	17:25	12	19:25	Схлест проводов в г. Сокол ВЛ-19 при штормовом ветре	Восстановление ВЛ
72	Июнь	12	15:28	12	17:03	Повреждение КЛ РП-5 ф-6 – ТП-558 сторонними лицами	Ремонт кабеля, в/в испытание.
73	Июнь	13	21:00	13		Повреждение КЛ ПС «Вологда Южная» яч.3 – РП-27 Ф-6	Ремонт кабеля, в/в испытание.
74	Июнь	15	9:58	15	11:27	Повреждение КЛ РП «Горка» ф-8 – ЛЭП N37	Ремонт кабеля, в/в испытание.
75	Июнь	19	14:05	19	15:15	Повреждение КЛ ТП-532 – ТП-523	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
76	Июнь	19	18:35	19	20:27	Повреждение КЛ РП-5 ф-30 – ТП-784 (вибрация в зоне ж/д путей)	Ремонт кабеля, в/в испытание.
77	Июнь	23	16:55	23	19:45	Обрыв провода ВЛ 10 кВ Ф «Устье» вследствие падения дерева в п. Устье-Кубенское	Восстановление провода ВЛ
78	Июль	2	13:00	2	15:00	В п. Устье-Кубенское КТП-16 пробой проходного изолятора	Замена изолятора
79	Июль	5	8:47	5	9:26	Повреждение КЛ ПС «ТЭЦ» яч.115 – РП-3 Ф-13 к.2	Ремонт кабеля, в/в испытание.
80	Июль	9	19:44	9	20:41	Повреждение КЛ ГПП-2 яч.24 – ТП-536	Ремонт кабеля, в/в испытание.
81	Июль	13	7:50	13	9:45	В п. Устье-Кубенское КТП-16 пробой проходного изолятора	Замена изолятора
82	Июль	16	17:00	16	18:50	В г. Сокол повреждение КЛ РТП-7 Ф-4 - ТП-57 строителями при проведении земляных работ	Ремонт кабеля, в/в испытание.
83	Июль	17	17:05	17	18:20	Повреждение КЛ ТП-34(СЖД) – ТП-660	
84	Июль	18	20:41	18	21:20	Повреждение КЛ ТП-213 – ТП-189	Ремонт кабеля, в/в испытание.
85	Июль	24	9:35	24	11:40	В г. Сокол повреждение КЛ ТП-16 – ТП-9 строителями при проведении земляных работ	Ремонт кабеля, в/в испытание.
86	Июль	25	11:22	25	13:32	Повреждение КЛ ЗРУ 6 кВ Ф-23 – ТП-134	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
87	Июль	29	17:05	30	6:20	Повреждение КЛ ТП-14 – ТП-6 (Молочное)	Ремонт кабеля, в/в испытание.
88	Июль	30		30		Повреждение КЛ ТП-6 – ТП-14 (Молочное)	Ремонт кабеля, в/в испытание.
89	Июль	30	14:50	30	17:33	Повреждение КЛ ТП-229 – ЛЭП N 10	
90	Июль	31	20:00	31	21:50	В п. Устье-Кубенское ТП-14 пробой изолятора	Замена изолятора и провода

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

91	Июль	31	0:44	31	1:33	Повреждение КЛ ТП-3 – ТП-335	
92	Август	1	9:52	1		Повреждение КЛ РП16 Ф-12 – ЛЭП N 35, обрыв	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
93	Август	2	9:11	2	10:32	Повреждение КЛ РП-8 Ф-14 – ТП-81, обрыв	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
94	Август	6	21:15	6	21:42	Повреждение КЛ РП-28 Ф-25 – ТП-262, в старом кабеле, коррозия.	
95	Август	14	11:39	14	12:39	Повреждение КЛ РП-36 Ф-13 – ТП-525	
96	Август	19	8:30	19	10:30	В п. Устье-Кубенское в КТП-23 сгорели 2 высоковольтных предохранителя вследствие попадания животного.	Удаление животного, замена предохранителей.
97	Август	24	9:30	24	15:10	Повреждение КЛ ГПП110/6 яч.-59 – ВЛ-6 в г. Сокол	Ремонт кабеля, в/в испытание.
98	Август	24	10:25	24	12:10	Повреждение КЛ ТП-62 яч.1 – ВЛ-13 в г. Сокол	Ремонт кабеля, в/в испытание.
99	Август	28	16:15	28	19:10	Повреждение КЛ ГПП110/6 яч.2 – ТП-34 в г. Сокол	Ремонт кабеля, в/в испытание.
100	Сентябрь	1	9:50	1	11:05	Повреждение КЛ ТП-69 – ТП-83 в г. Сокол при земляных работах сторонней организацией	Ремонт кабеля, в/в испытание.
101	Сентябрь	2	7:05	2	8:42	Повреждение КЛ ТП-514 – ТП-516 к.2	Ремонт кабеля, в/в испытание.
102	Сентябрь	6	10:21	6	12:30	Повреждение КЛ ТП-119 – ТП-122 при земляных работах сторонней организацией	Ремонт кабеля, в/в испытание. Составлен акт.
103	Сентябрь	7	16:47	7	18:00	Повреждение КЛ Рп-9 Ф-20 – ТП-3, ТП-3 – ТП-335 при земляных работах сторонней организацией.	Ремонт кабеля, в/в испытание. Составлен акт..
104	Сентябрь	8	10:18	8	11:37	Повреждение КЛ РП-19 Ф-11 – ТП-318 частным лицом при проведении земляных работ.	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
105	Сентябрь	10	9:41	10	10:38	Повреждение КЛ ГПП-2 яч. 6 – ТП-535.	Ремонт кабеля, в/в испытание.
106	Сентябрь	10	20:46	10	23:00	Повреждение КЛ ТП-660 – ТП-655.	Ремонт кабеля, в/в испытание.
107	Сентябрь	13	10:35	13	10:50	Повреждение ОПИ ПС «Маега» Ф «Никитино» - ЛЭП-28 опора №1	Замена ОПИ
108	Сентябрь	14	16:27	14	17:25	Повреждение КЛ РП-26 Ф-12 – ТП-244	Ремонт кабеля, в/в испытание.
109	Сентябрь	16	20:00	16	21:10	Повреждение обмоток силового трансформатора в ТП-54	Ремонт трансформатора.
110	Сентябрь	21	5:32	21	6:53	Повреждение КЛ РП-14 Ф-10 – ТП-383	Ремонт кабеля, в/в испытание.
111	Сентябрь	22	9:21	22	11:08	Повреждение КЛ ПС «ТЭЦ» яч.12 – РП-8 Ф-47 при земляных работах сторонней организацией	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
112	Сентябрь	22	19:58	22	20:18	Повреждение КЛ ПС «Восточная» яч.2 – РП-39 Ф-5	Ремонт кабеля, в/в испытание.
113	Сентябрь	24	13:27	24	16:18	Повреждение КЛ ТП-34 СЖД - ТП-660	Ремонт кабеля, в/в испытание.

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

114	Сентябрь	24	13:27	24	16:18	Повреждение КЛ ТП-661 – ТП-662	Ремонт кабеля, в/в испытание.
115	Сентябрь	24	13:58	24	15:50	Повреждение КЛ ТП-102 – ТП-468 при земляных работах сторонней организацией.	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
116	Сентябрь	26	20:33	26	21:50	Повреждение КЛ ТП-535 – ТП-532	Ремонт кабеля, в/в испытание.
117	Сентябрь	28	1:07	28	1:48	Повреждение КЛ ПС «ТЭЦ» яч. 5 – РП-8 Ф-36	Ремонт кабеля, в/в испытание.
118	Сентябрь	29	10:02	29	11:10	Повреждение КЛ ТП-650 – РП-17 Ф-5 при земляных работах сторонней организацией	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
119	Октябрь	2	10:11	2	10:49	Повреждение КЛ ТП-447 – ТП-254 при земляных работах сторонней организацией	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
120	Октябрь	3	17:00	3	19:17	Повреждение КЛ ТП-425 – ТП-124 неустановленными лицами	Ремонт кабеля, в/в испытание.
121	Октябрь	4	4:30	4	6:30	Повреждение КЛ ГПП-110/6 яч.2 – ТП-34 яч.3 в г. Сокол	Ремонт кабеля, в/в испытание.
122	Октябрь	10	11:20	10	12:25	Повреждение КЛ ТП-167 – ТП-197. Брак при прокладке.	Ремонт кабеля, в/в испытание.
123	Октябрь	10	14:20	10	15:10	Повреждение КЛ ТП-12 – ТП-3 при земляных работах «Горводоканалом»	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
124	Октябрь	10	14:00	10		Повреждение КЛ ТП-3 - ТП-12 в п. Молочное	Ремонт кабеля, в/в испытание.
125	Октябрь	11	12:32	12	13:07	Повреждение КЛ РП-14 Ф-22 – ТП-687	Ремонт кабеля, в/в испытание.
126	Октябрь	15	14:06	15	14:32	Повреждение КЛ РП-19 Ф-7 – ТП-485 сторонней организацией при проведении земляных работ.	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
127	Октябрь	23	11:43	23	12:54	Повреждение КЛ п/с «Вологда-Южная» яч.3 - РП-27 Ф-1 сторонней организацией при проведении земляных работ.	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
128	Октябрь	25	12:03	25	13:27	Повреждение КЛ п/с «ТЭЦ» яч.4 - РП-3 Ф-7 сторонней организацией при проведении земляных работ.	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
129	Октябрь	26	15:42	26	15:42	Повреждение КЛ п/с «Вологда-Южная» яч.3 - РП-27 Ф-6 сторонней организацией при проведении земляных работ.	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
130	Октябрь	27	12:19	27	14:07	Повреждение КЛ РП-6 Ф-9 – ТП-283	Ремонт кабеля, в/в испытание.
131	Ноябрь	5	11:51	5	14:34	Повреждение разрядника на ТП-381	Замена разрядника
132	Ноябрь	5	04:16	5	04:48	Течь воды по изолятору фазы «В» в КТП—205	Устранение течи
133	Ноябрь	6	8:59	6	10:18	ТП-711 при отключении СР №2 включились ЗН СШ секции №2	Ремонт системы блокировки
134	Ноябрь	7	19:40	7	23:49	ЛЭП №28 опора №14 разорвало 2 ОПН	Замена ОПН
135	Ноябрь	8	20:42	8	21:39	Повреждение КЛ-6 кв РП-3 Ф-3 – РП-24 Ф-14	Ремонт кабеля, в/в испытание.
136	Ноябрь	9	15:31	9	16:50	Повреждение КЛ ТП-313 – ТП-595	Ремонт кабеля, в/в испытание.

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

137	Ноябрь	11	7:39	11	9:21	Повреждение КЛ ТП-111 – ТП-151 сторонней организацией при проведении земляных работ	Ремонт кабеля, в/в испытание, составлен акт.
138	Ноябрь	16	8:00	16	9:11	Повреждение КЛ ТП-95 – ЛЭП №19	Ремонт кабеля, в/в испытание.
139	Ноябрь	21	11:32	21	12:14	Повреждение КЛ РП-8 Ф-13 – РП-22 Ф-17 сторонней организацией при проведении земляных работ	Ремонт кабеля, в/в испытание, составлен акт.
140	Ноябрь	28	10:27	28	11:43	Повреждение КЛ ТП-22 – ТП-27	Ремонт кабеля, в/в испытание.
141	Ноябрь	29	4:36	29	5:06	Повреждение КЛ РП-3 Ф-3 – РП-24 Ф-14	Ремонт кабеля, в/в испытание.
142	Ноябрь	30	21:28	30	1:22	Повреждение КЛ ТП-9 – ТП-15 в п. Молочное	Ремонт кабеля, в/в испытание.
143	Декабрь	2	1:44	2	6:25	КЗ на ЛЭП №5 перехлест проводов.	Устранение перехлеста.
144	Декабрь	4	5:40	4	6:40	Повреждение КЛ ТП-452 - ТП-300	Ремонт кабеля, в/в испытание.
145	Декабрь	4	13:51	4	16:58	Перекрытие в РУ-10 кВ КТП-612	Устранение перекрытия, в/в испытания.
146	Декабрь	9	5:46	9	6:18	Повреждение ПС «Центральная» яч.22 – РП-21	Ремонт кабеля, в/в испытание.
147	Декабрь	15	8:49	15	9:26	Повреждение ПС «Центральная» яч.28 – ТП-11	Ремонт кабеля, в/в испытание.
148	Декабрь	16	14:06	16	15:09	Повреждение ТП-23 – ТП-363 к-2	Ремонт кабеля, в/в испытание..
149	Декабрь	18	23:41	18	1:45	Повреждение КЛ КТП-694- ЛЭП-4.	Ремонт кабеля, в/в испытание.
150	Декабрь	23	5:11	23	5:28	ПС «Городская» МВ 35 →Т-2, отключение газовой защитой.	Доливка масла в трансформатор, регулировка газовой защиты.
151	Декабрь	23	14:39	23	15:07	Повреждение КЛ ТП-164 – ТП-166.	Ремонт кабеля, в/в испытание.
152	Декабрь	24	1:34	24	3:24	Повреждение КЛ ТП-60 - ТП-121	Ремонт кабеля, в/в испытание.
153	Декабрь	28	14:10	28	15:29	ПС «Молочное» яч.17 – ЛЭП-7	Сняли птицу с проводов ЛЭП-7.
154	Декабрь	29	4:00	29	6:52	Повреждение КЛ ТП-20 – ТП-16 в п.Молочное	Ремонт кабеля, в/в испытание.

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _____ год аварийных отключений не было"

Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 116, 14 аб.
 Статус информации: «фактическая»
 Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)