

ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»

(наименование организации)

Россия, 160014 г. Вологда, ул. Горького, д. 99

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

Место опубликования	Печатное издание (наименование, №, дата)	
	Наименование сайта/URL	
Дата опубликования		
Отчетный период		2011 г.

№ п/п	Месяц	Отключение		Включение		Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
		дата	время	дата	время		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Январь	10	21:50	11	04:20	Повреждение КЛ в п.Молочное ТП-24 и ТП-17	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Январь	16	03:45	16	04:15	Повреждение КЛ ТП-233 – ТП-268	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Январь	16	17:38	16	17:38	Повреждение ПС «Вологда-Южная» яч. 7 – РП-26 Ф-10	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Январь	18	12:04	18	13:03	Повреждение КЛ РП-14 Ф-4 – ТП-85, сторонней организацией при производстве земляных работ	Ремонт кабеля, составлен акт.
	Январь	21	19:10	21	20:35	Повреждение в г.Сокол КЛ РУЗ С.ЦБК – ТП-40яч.3	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Январь	26	-- --	26	-- --	ЛЭП-37 10 кВ механическое повреждение провода над ж/д путями сторонней организацией.	Потребители без отключения запитаны по резервной линии, восстановление поврежденного участка ЛЭП-37, составлен акт.

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

	Февраль	2	15:31	2	16:16	Повреждение КЛ ТП-227 – ТП-34	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Февраль	3	14:34	3	15:27	Повреждение КЛ ТП-300 – ТП-453 сторонней организацией при производстве земляных работ	Ремонт кабеля, составлен акт
	Февраль	13	9:53	13	11:05	Повреждение КЛ ТП-282 – ТП-330	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Февраль	23	1:41	23	3:25	Повреждение КЛ ТП-384 – ТП-401	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Март	8	23:34	9	1:04	Повреждение КЛ ТП-151 к-1 – ТП-248 к-1	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Март	11	11:32	11	12:10	Повреждение КЛ ТП-352 – ТП-379 сторонней организацией при производстве земляных работ	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
	Март	17	20:56	17	13:15	Повреждение КЛ РП-16 Ф-12 – РП-7 Ф-6	Ремонта кабеля, в/в испытание.
	Март	18	11:05	18	13:45	В п. Молочное ТП-12 РУ-10 кВ повреждение шинного спуска → ТП-13	Ремонт шинного спуска.
	Март	21	12:15	21	13:17	ТП-490 РУ-10 кВ → РП-14 Ф-8 повреждение выключателя нагрузки.	Ремонт ВН.
	Март	22	14:35	22	15:53	Повреждение КЛ ТП-429 – ТП-153 сторонней организацией при производстве земляных работ	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание
	Март	26	19:45	26	22:30	Повреждение концевой разделки в ТП-42	Ремонт концевой разделки, в/в испытание.
	Март	27	10:30	27	11:50	В п. Устье-Кубенское повреждение КЛ ТП-5 – ТП-12	Ремонт кабеля, в/в испытания.
	Март	29	14:26	29	15:25	Повреждение КЛ РП-7 Ф-21 – ТП-451 сторонней организацией при проведении земляных работ.	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
	Март	31	18:23	31	20:32	Повреждение КЛ РП-27 Ф-21 – ПС «Вологда - Южная» яч. 5.	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Апрель	3	16:40	3	18:30	ЛЭП №4 обрыв линейного провода, неизвестными лицами	Восстановление оборванного провода.
	Апрель	6	08:25	6	10:05	Повреждение в г.Сокол КЛ ТП-17 – ВЛЭП №3	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Апрель	11	3:16	11	3:52	Повреждение КЛ РП-1 Ф-1 – ТП-201	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Апрель	18	8:42	18	9:22	ВЛ 10 кВ ЛЭП № 33, опора 17, КЗ (птица).	
	Апрель	18	19:12	18	20:24	Повреждение КЛ РП-28 Ф-4 – ТП-464	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Апрель	19	16:00	19	18:20	ВЛ 10 кВ ЛЭП №9 обрыв провода (рекламный щит).	Восстановление оборванного провода.
	Апрель	19	2:50	19	2:55	Повреждение КЛ ТП-174 – ТП-88	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Апрель	23	21:00	21	21:45	Повреждение в г.Сокол КЛ ТП-83→Т-2	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Апрель	24	19:27	24	20:30	Повреждение КЛ ТП-71 – ТП-347	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Апрель	27	8:10	27	9:53	В п. Молочное повреждение КЛ ТП-17 – ТП-24	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Апрель	27	14:54	27	16:51	Повреждение КЛ РП-29 Ф-18 – ТП-28	Ремонт кабеля, в/в испытание.

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

	Апрель	27	14:54	27	16:51	Повреждение КЛ ТП-55 – ТП-275	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Апрель	29	4:39	29	5:34	Повреждение концевой разделки в ТП-241	Ремонт концевой разделки, в/в испытание.
	Май	1	11:43	1	14:25	Повреждение в г.Сокол ВЛЭП №3 пробой изоляторов.	Замена поврежденных изоляторов.
	Май	2	22:43	3	0:38	Повреждение КЛ РП-5 – ТП-397	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Май	2	04:30	2	05:30	Повреждение в г.Сокол КЛ ТП-94 – ТП-14	Ремонт кабеля в/в испытание.
	Май	3	19:40	4	1:09	В п. Молочное повреждение КЛ ТП-6 – ТП-14	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Май	4	19:20	4	20:20	Повреждение в г.Сокол КЛ ЗРУ яч.4 – ТП-7	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Май	5	1:16	5	2:19	Повреждение КЛ РП-28 Ф-11 – ТП-404	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Май	7	20:12	7	21:15	Повреждение КЛ ТП-244 – ТП-410	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Май	11	1:04	11	1:10	Повреждение КЛ ТП-32 – ТП-132	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Май	11	1:11	11	1:40	Повреждение КЛ ТП-131 – ТП-37	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Май	13	2:21	13	3:15	Повреждение КЛ ТП-734 →Т-1	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Май	13	15:32	13	16:50	Повреждение КЛ РП-27 Ф-1 – ТП-682	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Май	18	13:45	18	15:00	Повреждение КЛ РП-19 Ф-10 – РП-38 Ф-14	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Май	22	20:07	22	20:34	Повреждение КЛ ТП-384 →Т-2	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Май	24	17:02	24	18:43	Повреждение КЛ ЗРУ Ф-15 – ТП-206	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Май	25	11:05	25	12:35	Повреждение в г.Сокол КЛ ТП-34 – ТП-33	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Май	24	17:02	24	18:25	Повреждение КЛ ТП-574 – ТП-53	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Май	27	17:10	27	19:21	Повреждение КЛ ПС «Тяговая» яч.1 – ТП-450	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Май	27	17:10	27	19:21	Повреждение КЛ ТП-450 – ТП-243	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июнь	2	0:11	2	1:04	Повреждение КЛ ПС «Центральная» - РП-1 Ф-13	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июнь	2	0:11	2	1:04	Повреждение КЛ «Центральная» - РП-21 Ф-13	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июнь	2	0:11	2	1:35	Повреждение КЛ РП-13 Ф-13 – ТП-392	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июнь	7	17:48	7	18:30	Повреждение КЛ ТП-505 – ТП-613	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июнь	10	11:36	10	12:18	Повреждение КЛ ПС «ТЭЦ» яч.5 – РП-1 Ф-6	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июнь	10	16:49	10	16:49	Повреждение КЛ ПС «Луговая» яч.2 – РП-19 Ф-2	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июнь	10	16:49	10	-- --	Повреждение КЛ РП-38 →Т-2	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июнь	11	6:27	11	7:53	Повреждение КЛ РП-17 Ф-5 – ТП-650	Ремонт кабеля. в/в испытание.
	Июнь	12	21:10	12	21:37	Повреждение КЛ ПС «Центральная» - РП-1 яч.15 сторонней организацией при проведении земляных работ.	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
	Июнь	13	12:48	13	13:33	Повреждение КЛ ТП-85 – ТП-179	Ремонт кабеля, в/в испытание.

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

	Июнь	18	12:17	18	13:27	КТП-758 в/в спуски КЗ (птица).	
	Июнь	18	14:53	18	16:27	Повреждение КЛ ТП-586 – ЛЭП №8 к-2, сторонней организацией при проведении земляных работ.	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
	Июнь	19	11:06	19	11:25	Повреждение КЛ ТП-494 – ТП-158, сторонней организацией при проведении земляных работ.	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
	Июнь	19	19:35	19	20:25	КТП-670 КЗ на трансформаторе (птицы).	
	Июнь	21	06:45	21	09:00	Повреждение в г.Сокол КЛ ТП-10 – ТП-12	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июнь	23	10:45	23	12:09	КТП-814 РУ-6 кВ перекрытие опорных изоляторов.	Замена поврежденных опорных изоляторов.
	Июнь	23	22:38	23	23:59	Повреждение КЛ ТП-340 – ТП-80	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июнь	28	00:52	28	-- --	Повреждение КЛ РП-14 Ф-10 – ТП-383	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июнь	28	00:52	28	2:10	Повреждение КЛ ТП-128 – ТП-265	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июнь	30	1:23	30	2:49	Повреждение КЛ ТП-25 – ТП-236	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июнь	30	1:23	30	4:16	Повреждение КЛ ТП-487 – ТП-64	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июль	1	6:20	1	6:42	Повреждение КЛ ЛЭП-23 – ТП-369	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июль	8	10:52	8	11:21	Повреждение КЛ ТП-501 – ТП-376 сторонней организацией при проведении земляных работ.	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
	Июль	9	13:10	9	14:10	Повреждение КЛ РП-31 Ф-13 - ТП-500 к-2, сторонней организацией при проведении земляных работ.	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
	Июль	13	15:20	13	16:34	Повреждение КЛ ПС «Вологда - Южная» яч.10 – РП-32 Ф-6 сторонней организацией при проведении земляных работ.	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
	Июль	13	13:57	13	17:50	В г.Сокол повреждение проводов в пролете ВЛЭП №14 между опорами 6-7.	Ремонт поврежденных проводов.
	Июль	14	12:41	14	14:45	Повреждение КЛ ТП-151 – ТП-111	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июль	18	5:17	18	6:20	Повреждение КЛ РП-39 – РП-40	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июль	19	11:25	19	12:33	Повреждение в/в спуска на ЛЭП №12,	Ремонт спуска.
	Июль	20	10:25	20	10:46	Повреждение КЛ ТП-188 – ТП-279	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июль	21	15:34	21	16:55	Повреждение КЛ ТП-480 – ЛЭП-28 сторонней организацией при проведении земляных работ	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
	Июль	24	13:00	24	13:50	Повреждение КЛ РП-31 Ф-1 – РП-30 Ф-17	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июль	25	3:55	25	4:33	Повреждение КЛ ПС «Луговая» - РП-19	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Июль	27	13:12	27	14:50	Повреждение КЛ ТП-669 → ЛЭП №34	Ремонт концевой разделки на опоре ЛЭП № 34, в/в

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

							испытание.
Июль	31	14:43	31	14:50	Повреждение Т-1 в ТП-95		Ремонт силового трансформатора Т-1.
Август	2	10:33	2	10:40	Повреждение КЛ ТП-262 – ТП-71		Ремонт кабеля, в/в испытание.
Август	2	10:07	2	12:17	Повреждение КЛ ТП-655 – ТП-654 сторонней организацией при проведении земляных работ		Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
Август	3	10:06	3	11:37	Повреждение линейного разъединителя на ЛЭП №28.		Ремонт ЛР.
Август	3	14:45	3	15:46	Повреждение КЛ ТП-339 – ТП-182		Ремонт кабеля, в/в испытание.
Август	6	10:48	6	12:04	Повреждение КЛ ТП-31 – ТП-248 сторонней организацией при проведении земляных работ		Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
Август	8	10:47	8	18:05	Повреждение КЛ ПС «Луговая» - РП-38 Ф-6		Ремонт кабеля, в/в испытание.
Август	15	11:03	15	11:58	Повреждение КЛ ТП-700 – ТП-215 сторонней организацией при проведении земляных работ		Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
Август	15	22:57	16	00:07	Повреждение КЛ РП-31 Ф-5 – ЛЭП-№10		Ремонт кабеля, в/в испытание.
Август	16	19:05	16	20:21	Повреждение КЛ ТП-287 – ТП-257 сторонней организацией при проведении земляных работ		Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
Август	17	17:54	17	-- --	Повреждение КЛ ТП-595 – ТП-313 сторонней организацией при проведении земляных работ.		Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
Август	17	02:40	17	04:00	Повреждение КЛ ТП-160 – ТП-221		Ремонт концевой разделки в ТП-221, в/в испытание.
Август	18	8:13	18	10:34	Повреждение КЛ ТП-75 – ЛЭП-№9		Ремонт кабеля, в/в испытание.
Август	22	22:35	22	23:37	Повреждение КЛ ТП-217 – ТП-340 сторонней организацией при проведении земляных работ.		Ремонт кабеля, в/в испытание.
Август	28	11:17	28	12:24	Повреждение КЛ ТП-372 – ТП-422		Ремонт кабеля, в/в испытание.
Август	28	16:05	28	17:04	Неисправность ВН в ТП-432		Ремонт ВН.
Сентябрь	6	04:53	6	05:15	Повреждение КЛ ТП-520 – ТП-521		Ремонт кабеля, в/в испытание.
Сентябрь	9	10:58	9	16:27	Повреждение спуска ЛР-№106 ЛЭП №8 сторонней организацией		Ремонт спуска.
Сентябрь	11	20:08	11	20:49	Повреждение КЛ РП-31 Ф-4 – ТП-507		Ремонт кабеля, в/в испытание.
Сентябрь	13	11:40	13	13:02	Повреждение КЛ ТП-217 – ТП-340		Ремонт кабеля, в/в испытание.
Сентябрь	13	14:14	13	15:24	Повреждение КЛ ТП-87 – ТП-425 сторонней организацией при проведении земляных работ.		Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
Сентябрь	14	10:15	14	11:40	Повреждение в г.Сокол КЛ ТП-16 – ТП-9		Ремонт концевой разделки в ТП-16, в/в испытание.-
Сентябрь	20	17:10	20	18:43	Повреждение КЛ ТП-656 – ТП-657 сторонней организацией при проведении земляных работ.		Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

	Сентябрь	27	16:26	27	16:34	Повреждение КЛ ПС «ОМЗ» - РП-14 Ф-26	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Сентябрь	29	9:07	29	11:03	Повреждение КЛ ТП-13 – ТП-68	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Октябрь	3	09:17	3	10:55	Повреждение в г.Сокол КЛ ТП-28 – ТП-27	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Октябрь	4	16:05	4	16:50	Повреждение в г.Сокол ВЛЭП №19 обрыв проводов.	Замена оборванных проводов.
	Октябрь	6	06:16	6	06:55	Повреждение КЛ ПС «Луговая» яч.10 – РП-38	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Октябрь	6	06:16	6	08:09	Повреждение разрядника ЛЭП №33.	Замена разрядника.
	Октябрь	11	10:29	11	10:29	Повреждение КЛ ПС «Вологда» - РП-32	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Октябрь	15	14:57	15	15:42	Повреждение КЛ ТП-695 – ТП-271	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Октябрь	19	12:03	19	13:20	Повреждение КЛ ТП-558 – ТП-521	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Октябрь	20	06:52	20	07:25	Повреждение КЛ РП-3 Ф-3 – РП-24 Ф-14	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Октябрь	23	14:05	23	17:50	Повреждение КЛ ТП-487 – ТП-64	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Октябрь	23	14:05	23	17:50	Повреждение КЛ ТП-374 – ТП-64	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Октябрь	25	18:10	25	19:20	ЛЭП №28 опора №70 неисправность ОПН.	Замена ОПН.
	Октябрь	28	04:37	28	05:25	Повреждение в г.Сокол КЛ ТП-1 → ВЛ 6кВ	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Октябрь	31	09:05	31	11:15	КТП-212 → силового трансформатора сгорели 2 ПК.	Замена ПК.
	Октябрь	31	16:05	31	17:20	Повреждение КЛ ТП-523 – ТП-532 сторонней организацией при проведении земляных работ.	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
	Ноябрь	2	23:40	3	00:10	Повреждение КЛ ТП-406 – ТП-715	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Ноябрь	5	23:05	5	23:05	Повреждение КЛ ПС «Луговая» - РП-19	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Ноябрь	8	09:38	8	11:15	ЛЭП №-5 опора №-17, сбита неустановленными лицами.	Установка новой опоры
	Ноябрь	9	14:02	9	14:28	Повреждение КЛ РП-28 Ф-4 – ТП-464 сторонней организацией при проведении земляных работ.	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
	Ноябрь	9	17:15	9	17:54	Повреждение КЛ ПС «Вологда» яч.10 – РП-32	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Ноябрь	17	13:02	17	14:41	Повреждение КЛ РП-31 – ЛЭП-№10.	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Ноябрь	17	14:05	17	14:05	Повреждение КЛ РП-9 – ТП-3 сторонней организацией при проведении земляных работ.	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
	Ноябрь	18	19:38	18	20:11	Повреждение КЛ РП-38 – ТП-494	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Ноябрь	22	11:08	22	11:48	Повреждение КЛ РП-38 - ТП-494	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Ноябрь	24	17:56	24	18:23	Повреждение КЛ ТП-265 – ТП-85	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Ноябрь	27	05:58	27	06:45	Повреждение КЛ РП-40 – РП-39	Ремонт кабеля, в/в испытание.

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

	Ноябрь	27	02:35	27	03:35	Повреждение КЛ РП-29 – ТП-465	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Декабрь	1	22:25	1	23:50	Повреждение спусков от ТП-236 на опору ЛЭП №9	Замена спусков.
	Декабрь	2	00:56	3	01:52	Повреждение КЛ РП-27 -682	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Декабрь	2	00:56	3	01:52	Повреждение КЛ РП-27 – ПС «Вологда» яч.5	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Декабрь	3	01:50	3	02:47	Повреждение КЛ ТП-608 – ТП-609	Ремонт концевой разделки в ТП-608, в/в испытание.
	Декабрь	3	01:50	3	03:20	Повреждение КЛ ТП-158 – ТП-322	Ремонт концевой разделки в ТП-322, в/в испытание.
	Декабрь	3	11:23	3	11:23	Повреждение ОПН ЛЭП №34 ЛР-78	Замена ОПН.
	Декабрь	7	13:20	7	13:58	Повреждение КЛ ТП-644 РУ-10 кВ →Т-2	Ремонт концевой разделки в РУ-10кВ ТП-644, в/в испытание.
	Декабрь	7	20:01	7	20:30	Повреждение КЛ КТП-5 – ТП-222	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Декабрь	10	13:46	10	16:45	Повреждение КЛ ПС «Центральная» - РП-1	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Декабрь	10	13:46	10	13:46	Повреждение КЛ ПС «Центральная» - РП-13	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Декабрь	11	00:25	11	02:20	Повреждение ОПС ЛЭП №27, ЛР-№8	Замена ОПС.
	Декабрь	12	11:33	12	13:42	Повреждение КЛ ТП-439 – ТП-286	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Декабрь	12	16:18	12	18:18	Повреждение КЛ ТП-469 – ЛЭП №3	Ремонт концевой разделки на ЛЭП№3, в/в испытание.
	Декабрь	12	11:30	12	12:30	Повреждение спуска ЛЭП №2 ЛРН№69	Замена спуска.
	Декабрь	13	15:30	13	17:00	Повреждение КЛ РП-21 – ТП-228 сторонней организацией при проведении земляных работ.	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
	Декабрь	16	13:40	16	14:57	Повреждение КЛ ТП-228 – ТП68 сторонней организацией при проведении земляных работ.	Ремонт кабеля, составлен акт, в/в испытание.
	Декабрь	19	20:24	19	20:59	Повреждение в ТП-259 → Т-2 разорвало спаренный ПК.	Замена ПК.
	Декабрь	20	09:40	20	11:12	Повреждение КЛ ПС «Центральная» - РП-13 Ф-4	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Декабрь	22	07:57	22	09:26	Повреждение КЛ РП-1 – РП-22	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Декабрь	22	14:49	22	19:29	Повреждение КЛ ТП-532 – ТП-523	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Декабрь	22	07:07	22	08:07	Повреждение КЛ ТП-315 – ТП-726	Ремонт концевой разделки в ТП-315, в/в испытание.
	Декабрь	28	02:45	28	07:09	Повреждение КЛ в п. Молочное ТП-18 – ТП-14	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Декабрь	28	21:40	28	22:44	Повреждение КЛ ТП-197 – ТП-63	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Декабрь	31	23:36	1	00:29	Повреждение КЛ ПС «Центральная» - РП-1	Ремонт кабеля, в/в испытание.
	Декабрь	31	15:45	31	18:40	Повреждение КЛ ТП-13 – ТП-14	Ремонт концевой разделки в ТП-14, в/в испытание.

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _____ год аварийных отключений не было"

Основание для размещения:	Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 116, 14 аб.
Статус информации:	«фактическая»
Срок хранения в архиве организации:	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)