

Информация об используемом топливе на Красавинской ГТ ТЭЦ.

Красавинская ГТ ТЭЦ предназначена для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В качестве топлива для турбогенераторных установок и паровых котлов ТЭЦ принято:

- для турбогенераторных установок:
 - основное топливо – природный газ;
 - резервное и аварийное – не предусматривается;
- для паровых котлов:
 - основное топливо – природный газ;
 - аварийное – дизельное топливо.

Поставщик природного газа – ООО «Газпром межрегионгаз Вологда». Газ поступает с газораспределительной станции – ГРС Приводино.

Потребление газа за 2015 год составило 90 709,216 тыс.нм³, в том числе:

- высокого давления – 80 707,378 тыс. нм³;
- низкого давления – 10 001,838 тыс. нм³.

Низшая теплота сгорания газа (средняя за 2015 год) – 8097,873 ккал/нм³.

Поставщик дизельного топлива - Вологодский филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», Великоустюгская нефтебаза. Качество дизельного топлива соответствует классу 3, вид II ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) и классу 4 Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту».

По состоянию на 01.03.2016 запас дизельного топлива составляет 343,005 тонн, в том числе неснижаемый нормативный запас в количестве 237,9 т. Потребления дизельного топлива в качестве аварийного за 2015 год не было.

Директор филиала



В.Б. Драчев