

Утверждаю
 Главный инженер
 ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго"
 А.В. Яковшин
 29.12. 2011 год.

ПЛАН РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ РП (РТП) на 2012 год.

№	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во обслуживаемых единиц	Периодичность	Годовой объем работ (ед.)	Норма времени (чел*час)	Годовой объем работ (чел*час)	График проведения работ											
								Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Осмотр оборудования РП	РП	11	1 раз в 3мес.	43	2.9	124.7	3	7	1	3	7	1	2	7	1	3	7	1
2	Осмотр оборудования РТП	РТП	19	1 раз в 3мес.	73	3.79	276.67	7	6	5	7	5	6	7	6	6	6	6	6
3	Осмотр выключателей 6-10 кВ в КРУ	МВ	32	1 раз в год	32	1.3	41.6			13						19			
4	Осмотр силовых трансформаторов с отключением	Тр-ор	37	1 раз в год	31	3.39	105.09					6	10	5	4			6	
5	Осмотр ТСН с отключением	Тр-ор	8	1 раз в год	8	3.39	27.12					4	2	1				1	
6	Отбор проб масла из силовых трансформаторов и ТСН	Тр-ор	45	План	14	0.64	8.96					6	5	2				1	
7	Замер нагрузок и напряжений силовых трансформаторов и ТСН в однострановых РП (РТП) в период:	РП РТП	5	2 раза в год															
	Максимальных нагрузок				1	1.723	1.723	1											
	Минимальных нагрузок				9	1.203	10.827	4			5								
8	Замер в двухтрансформаторных РП (РТП) в период:	РП РТП	19	2 раза в год															
	Максимальных нагрузок				17	1.883	32.011	17											
	Минимальных нагрузок				21	1.363	28.623	2			19								
9	Внеочередной осмотр оборудования РП (весна)	РП	11	4 р в мес.	6	1.92	11.52				6								
10	Внеочередной осмотр оборудования РТП (весна)	РТП	19	4 р в мес.	15	2.74	41.1				15								
11	Внеочередной осмотр оборудования РП (зима)	РП	11	1 р в год	2	1.92	3.84												2
12	Внеочередной осмотр оборудования РТП (зима)	РТП	19	1 р в год	3	2.74	8.22												3
13	Замена разрядников 6кВ	комп	2	1 р в 3года	2	7.35	14.7				2								
14	Осмотр устройств автоматического управления отоплением	Устр.	25	2 раза в год	50	1.86	93				25						25		
	Объем работ, чел. час					829.70	829.70	35.23	84.312	38.75	149.05	76.99	69.52	53.95	88.512	50.34	102.31	43.04	37.7
	Выборочное вскрытие (замена) контура	Конт.	30	1 раз в 12лет									РТП-14, РТП-31						
	Капитальный ремонт	РП	30	1 раз в 6 лет	6	факт	-			РТП-14			РТП-31	РП-17					РТП-32
	Реконструкция																		

Мастер сетевого района №1:

Д.А. Шалагин

Начальник сетевого района №1:

В.Н. Клюквин

Начальник ПТС:

П.В. Смирнов